

STADTRAT
SIEGFRIED KEPPLER

Stadt Ulm
Zentrale Dienste

Eing. 26. Aug. 2010

Tgb.-Nr. 11/727

Bearb. Stelle

OB, OB/16

Herrn Oberbürgermeister
Ivo Gönner
Rathaus

89073 Ulm

Fk: B177,2,3

FWG

SPD

Grüne

FDP

Linke

ert. Sch

26.08.10

OB/17

Bleichstraße 5

89077 Ulm / Donau

Tel. 0731/96650-0

Fax 0731/96650-70

E-Mail: S.Keppler@IPKeppler.de

25. August 2010

FAX: PBG

VGW

So

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Gönner,

die Tiefgarage in der Neuen Mitte ist einladend, farblich hell und freundlich, in der Wegweisung und Orientierung übersichtlich und das Ein- und Ausparken ist durch die großzügige Einteilung sicher und unproblematisch.

Auch hört man gelegentlich von einer maßvollen Gebührengestaltung.

Die Sauberkeit in der Tiefgarage und in den Toiletten ist besonders lobenswert und dem Personal gebührt dafür Dank und Anerkennung.

Ganz anders ist die Situation in der Tiefgarage Kornhaus, dunkel, die Wegweisung kaum erkennbar und was große Befürchtung für die statische Sicherheit hervorruft, ist der immer wieder stark auftretende Wassereintritt an den Decken und Stützen.

Während des Winters ist starker Tauwassereintritt zu beobachten und selbst in den letzten Tagen erinnerte der Zustand an eine Tropfsteinhöhle.

Die Tiefgarage beim Kornhaus ist unverzichtbar, so dass es dringend notwendig ist, den Wassereintritt festzustellen und entsprechende Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.

Beschädigungen an der Stahlbetonkonstruktion, an Decken und Stützen, müssen unbedingt vermieden werden.

Meines Erachtens besteht dringender Handlungsbedarf, und ich bitte um Berichterstattung im Ausschuss für Städtebau und Umwelt.

Mit freundlichen Grüßen

S. Keppler

Siegfried Keppler
Stadtrat