



Technische Betriebsführung  
 Magirusstraße 21  
 89077 Ulm  
 Postfach 1740 · 89007 Ulm  
 Telefon 07 31 / 39 92-0  
 Telefax 07 31 / 3 65 46  
 e-mail: info@fernwaerme-ulm.de

Kaufmännische Betriebsführung  
 Karlstraße 1  
 89073 Ulm  
 Postfach 3867 · 89028 Ulm  
 Telefon 07 31 / 1 66-0  
 Telefax 07 31 / 1 66-34 10  
 e-mail: matthias.berz@swu.de

SEITE 1/1			
Neuanmeldung			
St. Hildgard Schule + St. Umwelt			
UlM			
Einsch. 05. DEZ. 2013			
HAB	III	V	
ZUL			

*MF: smb III*  
*45*

FUG Fernwärme Ulm GmbH · Postfach 1740 · 89007 Ulm

Stadt Ulm  
 SUB ka  
 Münchner Straße 2  
 89079 Ulm

Ihre Zeichen	Ihre Nachricht vom	Unsere Zeichen	Durchwahl	Datum
		H. Stumpf/HAB	39 92 – 1 38	03.12.2013

**Vorhabenbezogener Bebauungsplan  
 „Wörthstraße 11-13“, Stadtteil Westen**

Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Wörthstraße 11 – 13“ wurde auf Belange der FUG geprüft.

Durch das Flurstück 1756/6 verläuft eine bestehende Fernwärmeleitung der FUG die, wie im Bebauungsplan eingetragen, durch einen Eintrag im Grundbuch dinglich gesichert ist. Über diese Leitung wird unter anderem die St. Hildgard Schule und die Wohnbebauung Hofgarten Ulm“ mit Fernwärme versorgt.

Die Versorgung der angeschlossenen Gebäude kann nicht unterbrochen werden, deshalb ist während der Bauzeit der Tiefgarage eine provisorische Versorgung über einen Heizcontainer erforderlich. Nach Herstellung der Tiefgarage wird die Leitungstrasse wieder neu angeschlossen. Die neue Leitung wird im Deckenbereich der Tiefgarage verlegt. Diese Arbeiten können nur außerhalb der Heizperiode durchgeführt werden.

Wenn ein geeigneter Standort für einen Heizcontainer vorhanden ist, bestehen von Seiten der FUG keine grundsätzlichen Einwände. Das Vorhaben ist mit der FUG abzustimmen

Mit freundlichen Grüßen

Fernwärme Ulm GmbH  
 i. V. i. A.

R. Schöller

B. Stumpf