



Stehende Feuchte in Schadstellen der Zufahrtsrampe, mit freiliegender, korrodierter Bewehrung



Wandfuß im Übergang zu Bodenfläche mit Spuren stehender Feuchte, Betonabplatzungen und korrosiven Verfärbungen



Offene Ausgebrochene Fuge in der Fahrgasse