

Starkregenereignis 29.05./05.06.2016 - Schadensumfang städtische Gebäude

Kostenstelle	Liegenschaft	Adresse	Maßnahme/Art des Schadens	Voraussichtliche Kosten Schäden Bau	Voraussichtliche Kosten Schäden Inventar	geplante Ausführung/ Fertigstellung
790114	DLZ/JGH Don Bosco/Kiga SÖ	Klosterhof 14/15	Wasser im Keller	k.K.		k.A.
790118	Rathaus	Marktplatz 1	Decke Hausmeisterraum erneuern, Einbaumöbel überarbeiten	4.000	1.000	Decke fertig
790118	Rathaus	Marktplatz 1	Elektroarbeiten Hausmeisterraum	1.439		22.06.16
790118	Rathaus	Marktplatz 1	Leitrechner Hausmeisterraum	1.500		17.06.16
790118	Rathaus	Marktplatz 1	Wasserschaden am Personenaufzug beheben	4.550		erledigt
790118	Rathaus	Marktplatz 1	Stützbatterien Steuerung Licht/Lüftung Wasserschaden beheben	400		k.A.
790118	VG Rathaus	Marktplatz 1	Hausmeisterraum Rauchmelder austauschen (Wasserschaden)	650		erledigt
790148	VG Kultur Stadthaus	Münsterplatz 2	Regenwassereintritt im 3. OG West von Dachterasse in Ausstellungsbereich . SH hat	k.K.		erledigt
790223	Stützpunkt Bauhof und Wohnungen	In der Wanne 36 + 38	Wassereintritt über das Dach in eine der Wohnungen	k.K.		erledigt
790232	FW Ermingen	Waldstraße 27	Schäden an ÖL-Abscheider und Aussenanlage Pflasterarbeiten Sand ab gespült	3.000		August 16
790315	Kita Neunkirchenweg	Neunkirchenweg 70	Wasser im Kellerraum, Absaugen durch GM veranlasst	1.000		erledigt
790355	Kiga Tannenäcker	Tannenäcker 164	Im Keller kam Wasser aus der Wand. Keine weiteren Maßnahmen erf., lüften ausreichend	k.K.		erledigt
790365	Kita Ulmergasse 15 ehem. RAZ	Ulmergasse 15	Wassereintritt im UG wenige cm. Durch HM abgesaugt. 2 Schränke zum Trocknen	k.A.	k.A.	erledigt
790423	JGH Charivari	Stuttgarter Straße 13	Austausch PC-Ausstattung			k.K erledigt
790423	JGH Charivari	Stuttgarter Straße 13	Erneuerung Einbauschränk		1.000	Sep 16
790423	JGH Charivari	Stuttgarter Straße 13	Trocknung/Reinigung/Malerarbeiten bergseitige Mauer	k.A.		Jul 16
790423	JGH Charivari	Stuttgarter Straße 13	Überprüfung der Steckdosen/Leitungen	125		erledigt
790506	Flüchtlingswohnheim Römerstraße	Römerstraße 137-149	Wasser im Keller	k.K.		k.A.
790511	Flüchtlingswohnheim	Magirusstr. 17	Wasser im Keller	k.K.		k.A.
790603	GS Eichenplatz	Eichengrund 47	GK Decke in einem Klassenraum erneuern	3.000		erledigt
790603	GS Eichenplatz	Eichengrund 47	Nebenzugang zur Schule mit Schlamm zugespült	k.A.		k.A.
790610	GHS Jörg-Syrlin/Astrid-Lindgren	Märchenweg 15	Wasser im Keller: Waschmaschine, Eingangsteppiche, Möbel im Technikbereich,	5.000	k.A.	k.A.
790610	GHS Jörg-Syrlin/Astrid-Lindgren	Märchenweg 15	Kautschukboden im HTW Raum löst sich ab	8.000		k.A.
790610	GHS Jörg-Syrlin/Astrid-Lindgren	Märchenweg 15	Lino löst sich im Gang (an der Treppe ab)	1.000		k.A.
790610	GHS Jörg-Syrlin/Astrid-Lindgren	Märchenweg 15	Schmutzfangmatte wellt sich (Unfallgefahr ca.3,50 m x 2,0 m) Eingangsbereich	1.000		k.A.
790610	GHS Jörg-Syrlin/Astrid-Lindgren	Märchenweg 15	Materialschrank u.v.a. Materialien die sich auf dem Boden befanden sind defekt /HTW		k.A.	k.A.
790610	GHS Jörg-Syrlin/Astrid-Lindgren	Märchenweg 15	ALS - Lehrmittelraum Nadelfilzboden durchtränkt	4.000		k.A.
790610	Jörg- Syrlin Schule	Märchenweg 15	Heizraum überflutet 2. Überflutung am 05.05.2016	17.000		70% erledigt fertig kW 33
790614	GS Michelsberg	Säntisstraße 21	Abfluß vom Flachdach über Nebengebäude verstopft	k.A.		k.A.
790614	GS Michelsberg	Säntisstraße 21	Dachrinnen mit Laub etc. zugespült	k.A.		k.A.
790616	Bildungshaus Ulmer Spatz	St. Barbara-Straße 35	Im Montessori-Kiga Wasserflecken durch Starkregen an der Decke. Dach evtl. undicht.	1.000		k.A.
790620	GHS Hans-Multscher-/Hans-Zulliger + Whg.	Am Eselsberg 2	Schaden an Lehrmaterial	k.A.	k.A.	erl.
790620	GHS Hans-Multscher-/Hans-Zulliger + Whg.	Am Eselsberg 2	Wassereintritt über Dach im Furchgang 2.+3.OG; Durchgang Bau 2 zu Bau 3; Eingang zur Aula Bau 3 Flur im 2.OG und Flur EG unter Aula	k.A.		k.A.
790624	M. Schaffnerschule	Frauenstr. 99	GK Decken 3. OG, Schadstellen entfernen, trocknen und ergänzen	3.000		in Arbeit
790626	Meinloh-Grundschule und Meinlohforum Altbau Schule	Klosterhof 23 b+c	Wassereintritt im Heizraum Grundschule Kein Schaden. Wasser ist verdunstet	k.K.		erl.
790626	Meinloh-Grundschule und Meinlohforum Altbau Schule	Klosterhof 23 b+c	Wassereintritt alte Grundschule Technikraum. Wasserabgesaugt.	k.K.		k.A.
790626	Meinloh-Grundschule und Meinlohforum	Klosterhof 23 b+c	Sprachalarmanlage unter Wasser, Zentrale reinigen	150		31.05.16
790627	Albrecht-Berblinger-Werkrealschule + Whg.	Römerstraße 50	Flure, Heizraum und Keller voll Wasser	k.A.		k.A.
790628	Adalbert-Stifter-Grund- und Werkrealschule + Wohnung	Ruländerweg 1	Wasser in 2 Klassenzimmern	k.A.		k.A.
790629	GHS Spitalhof	Sammlungsgasse 10	Wasser im Keller und Klassenzimmer, Betreuungsraum Sofa, Schrank und 3-4 Türen beschädigt	500	k.A.	k.A.
790630	Sägefeld Grund- und Werkrealschule/ FS Wilhelm-Busch	Stiefenhoferweg 1	Wasser im Keller; Trockner und Waschmaschine der Reinigungsfirma	1.000		k.A.
790631	RS/Kita Elly-Heuss/Verein Krippe	Schillstraße 35/44	Wasser in der Mensa	k.A.		k.A.
790633	GYM/RS Anna Essinger-Bildungs.	Egginger Weg 40	Wasser dringt in Traforaum ein	k.A.		k.A.
790634	Parkdeck und TH beim Parkdeck Albert Einstein Schulzentrum Wiblingen	Friedrichshafener Straße 4 + 6	Wasser in Turnhalle Friedrichshafener Str.	20.000		k.A.
790636	GYM Kepler-/Humboldt 10 - 18	Karl-Schefold-Str. 10-18	Wasserschaden im Hauptgebäude Chemie 1, Wasser durch Decke	k.A.	k.A.	k.A.

790636	GYM Kepler-/Humboldt 10 - 18	Karl-Schefold-Str. 10-18	Wasserschaden Hauptgebäude UG; EG Neubau Salzlager und Aufzugsschacht	k.A.	k.A.	k.A.
790639	BS Gewerbliche Schulen Kuhberg	Egginger Weg 26, 28, 30	RBS= Wasser 1.OG B4 + Werkstatt Boden beschädigt	15.000		k.A.
790640	BS Friedrich-List	Kornhausplatz 7	Wassereintritt an mehreren Stellen	k.A.		k.A.
790640	BS Friedrich-List	Kornhausplatz 7	Turnmatten durchnäßt			k.A.
790645	FS Pestalozzi	Märchenweg 22	Keller unter Wasser (Lageraum Papier und Reinigungsmittel); Dächer undicht	k.K.		k.A.
790645	FS Pestalozzi	Märchenweg 22	Pav.C 3 Klassenzimmer Wassereintritt durch Dach Schimmelbildung an den Lochdecken,	5.000		k.A.
790645	FS Pestalozzi	Märchenweg 22	Parkett defekt,Schmutzläufer (Kokusmatte),Wände nass, Putz löst sich ab,	3.000		k.A.
790645	FS Pestalozzi	Märchenweg 22	Gang UG Nadelfilz nass	3.000		k.A.
790645	FS Pestalozzi	Märchenweg 22	Außenbereich Schächte und Rohrleitungen werden überprüft/ Pausenhöfe unter Wasser	k.A.		k.A.
790658	Baustelle Hans-Lebrecht-Schule	Steinhövelstr. 7	Entfernen von in den Rohbau eingedrunenem Kies und Schlamm, nach Hangrutsch	4.500		erledigt
790702	Westbad	Moltkestr. 30	Reinigung Tiefkeller / Technik nach Überschwemmung	5.000		k.A.
790702	Westbad	Moltkestr. 30	Technikgeschoß und Umkleideraum überflutet 2. Überflutung am 05.06.2016	6.000		erledigt
790705	MZH Einsingen	Am Bürgle 9	Lüftung im 2. UG, Demontage Erneuerung Dämmung	2.000		k.A.
790705	MZH Einsingen	Am Bürgle 9	Elektrik 2. UG	2.100		k.A.
790721	MZH Ermingen	Waldstr. 31	Wasserschaden am Heizungssteuerung beheben	55.000		80% erledigt fertig kW 33
790721	MZH Ermingen	Waldstr. 31	weitere Schäden in der Zuständigkeit OV	k.K.	50.000	k.A.
790721	MZH Ermingen	Waldstr. 31	weitere Schäden in der Zuständigkeit OV	30.000		k.A.
790745	Blauringhalle	Böblinger Str. 31	Reparatur Telefonleitung	1.000		30.05.16
790904	KUL Theater	Herb.-v.Karajan-Platz 1	Wasser im Foyer und der Schlosserei	k.A.		erledigt
790905	KUL Klostermühle Söflingen	Klosterhof 18	Wasseraustritt aus Bodeneinläufen WC's Eg wasser durch Hausmeister aufgesaugt, keine	k.A.		erledigt
790905	KUL Klostermühle Söflingen	Klosterhof 18	Wasser im Keller	k.A.		k.A.
790906	KUL Naturkundl. Bildungszentrum	Kornhausgasse 3	Wände durchnäßt, Abflußrohr prüfen	k.A.		k.A.
790909	KUL Musikschule	Marktplatz 19	Wassereinbruch im Technikraum, Wasser tropft von der Decke	k.A.		k.A.
790909	KUL Musikschule	Marktplatz 19	Wassereinbruch Ebene 0 über Eingangstüre, evtl. Schäden am Boden und Estrich	k.A.		k.A.
790913	KUL Bibliothek Schwörhaus	Weinhof 12/15	Wassereintritt im Verbindungegang zwischen Weinhof 12 und 15. Tritt regelmäßig bei starkem	k.K.		erledigt
790920	KUL Museum Weishaupt	Hans- und Sophie-Scholl-Platz 1	Wasser im Technikraum	k.A.		k.A.
790920	KUL Museum Weishaupt	Hans- und Sophie-Scholl-Platz 1	Regenwassereintritt im Breich um Glasaufzug	k.A.		k.A.
792008	Nebelbrunnen am Münsterplatz Ost	Münsterplatz	Reinigung Brunnenstube, Austausch Steuerung + Magnetventile	2.000		k.A.
L 1605730060	Münsterplatz	Münsterplatz	Schäden durch Wasser im Schacht der Elektranen + Überprüfung nach Behebung	2.500		04.07.16
	OV Eggingen Herr Stadler 24.06.2016 Keine Schäden an städt Gebäuden.					
	Summe 01.07.2016			217.414	52.000	

k.A Es liegen noch keine
Kosten vor
k.K Wassereintritt
verursacht keine