

Fraidel, Gerhard (Stadt Ulm)

Von: Thomas Unsoeld <Thomas.Unsoeld@lga.de>
Gesendet: Donnerstag, 22. Juli 2021 14:43
An: Fraidel, Gerhard (Stadt Ulm)
Cc: 'Müller Andreas'; Michael Hanrieder
Betreff: S-A/190157 Wallstraßenbrücke Verstärkung NW-Rampe

Sehr geehrter Herr Fraidel,

am 20.07. wurden wir durch Herrn Dr. Müller/KG Bauen KE telefonisch darüber informiert, dass die Ausführung der ab August 2021 geplanten Verstärkungsmaßnahme der NW-Rampe ggf. auf nächstes Jahr verschoben werden soll. Gerade eben gab es ein weiteres Telefonat zwischen Dr. Müller und mir, bei dem es u. a. auch über die Risiken einer späteren Umsetzung der Verstärkungsmaßnahmen ging. Wie bereits mehrfach in unseren Prüfberichten zur Nachrechnung der Wallstraßenbrücke ausgewiesen, können für das Bauwerk - unter der Berücksichtigung der derzeit vorliegenden statischen Unterlagen, Information und Annahmen - ohne Verstärkungsmaßnahmen und Kompensationsmaßnahmen nicht alle Standsicherheitsnachweise gemäß Nachrechnungsrichtlinie 4 erfüllt werden. Darüber hinaus zeigt uns das Bauwerk diese rechnerischen Defizite auch mit den in Hauptuntersuchungen und weitergehenden Untersuchungen festgestellten Schäden "real" an. In diesem Zusammenhang verweise ich auch auf die neueren Erkenntnisse der letzten Monate (siehe aktuelle Berichte IB Schiessl sowie akt. statische Berechnungen Dr. Müller/KG Bauen KE).

In den bis dato behandelten statischen Berechnungen und den vorliegenden Untersuchungsberichten werden sowohl die Defizite, als auch die erforderlichen Maßnahmen ausgewiesen. Die erforderlichen Maßnahmen sollten **kurzfristig** umgesetzt werden.

Eine Verschiebung der geplanten Verstärkungsmaßnahme ist bedenklich und riskant. Das Risiko wird durch uns nicht getragen. Wir bitten Sie, an der geplanten Ausführung ab August 2021 festzuhalten.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Dipl.-Ing. (FH) Thomas Unsöld

thomas.unsoeld@lga.de

Tel. +49 731 97437-15

Fax +49 731 97437-37

LGA Landesgewerbeanstalt Bayern
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Prüfamt für Standsicherheit Augsburg
Bautechnische Prüfungen Neu-Ulm
Johannisstraße 12
89231 Neu-Ulm

www.lga.de



LGA Landesgewerbeanstalt Bayern KdöR, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Vorstand: Hans-Peter Trinkl, Vorsitzender des Aufsichtsrates: Bernd Grossmann
AG Nürnberg HRA 14622, Steuer-Nr. 241/114/50044, USt-IdNr. DE133552422

